



ME: 10, WFL: 702,05 m²

Prüfungsprotokoll 03.04.2018

Prüfer: Mitarbeiter Notdienst



DLV (Notdienstmeldung)

1. Notdienst

Datum: 03.04.2018

Vorhanden

VS Zustand



Optischer Zustand





Prüfungsdetails

ME: 10, WFL: 702,05 m²

1. DLV (Notdienstmeldung) - Notdienst

Mittel

Mieter Muster, 2 OG, Tel. 01234567, meldet das Wasser aus dem Heizkörper im Schlafzimmer läuft. Mieter angewiesen den Heizkörper auszustellen und das austretende Wasser aufzufangen. Nach anfänglichem Unverständnis signalisierte Mieter das so umzusetzen. Haben dem Mieter mitgeteilt das die Verwaltung morgen umgehend die Meldung erhält damit ein Fachunternehmen mit der Reparatur beauftragt werden kann. Es wurde KEIN Notdienst ausgelöst.



ME: 6, WFL: 331,39 m²

Prüfungsprotokoll 03.04.2018

Prüfer: Mitarbeiter Notdienst



DLV (Notdienstmeldung)

1. Notdienst

Datum: 03.04.2018

Vorhanden

VS Zustand



Optischer Zustand





Prüfungsdetails

ME: 6, WFL: 331,39 m²

1. DLV (Notdienstmeldung) - Notdienst

Mangelhaft

Mieterin Frau M. aus dem 2 OG meldet qualm und Geruch nach verbranntem Plastik aus einer Verteilerdose in der Küche. Sicherung hat nicht ausgelöst. Mieterin hat Sicherungen manuell ausgeschaltet. Mieterin darauf hingewiesen das die Notdienstkosten bei Eigenverschulden ggfl. an diese weitergegeben werden. Nachdem telefonisch alle Möglichkeiten ausgeschlossen wurden, wurde der Notdienst der Fa. Elektro B., Hr. H., aktiviert. Notwendige Informationen weitergeben.
Mobil Nr. der Mieterin: 0123456789